

- 1、吊顶、桥架高度可根据安装需要调整，没有阻碍天窗翻转的风险。
- 2、列头柜取电位置，路由。见 CAD 图纸、配电柜内部照片。列头柜与配电采用最近距离安装。
- 3、静电地板已经安装，会根据安装机柜尺寸预先安装好底座，现有安装高度<30cm。
- 4、现有机柜会提前进行拆除。
- 5、配电柜与列头柜电缆安装，会根据需要对配电柜进行调整及电缆预留。
- 6、搬运通道满足货物运输条件。