

设备信息				
设备名称	品牌	型号	数量	其它描述（可增加行）
UPS系统 APC 48KVA UPS	施耐德	SY48K160H-PD(UPS)	1	<p>1、APC SY48K160H-PD模块化主机一套 内含：3个16K功率模块，2个控制模块，1个公共静态旁路,1个SNMP网卡，1套LCD显示。</p> <p>2、UPS PDM1332IEC-3P 输出配电模块 32A 1P开关一组。</p> <p>3、DC 开关两套，BRKRDC400A3PS、29450。</p> <p>4、APC原装电池技术支持服务。（因电池为易耗品在技术服务中不包含电池更换。如发现能耗降低无法满足使用后另行更换。电池32块一组，共两组64块，型号：APC12-100，12V100AH)</p> <p>5、电池柜2套，标准定制电池柜。</p> <p>6、电缆2套，电池组配套电池连接。</p> <p>7、监控通讯卡一块，AP9613环境监控。</p>
UPS系统 APC 3KVA UPS	施耐德	SURT3000XLICH+SURT192XLBP	10	<p>1、APC 系统主机SURT3000XLICH 10台；</p> <p>2、APC 电池包SURT192XLBP 10套；</p> <p>3、智能网络通讯卡10块；</p>
服务需求				
服务名称	UPS原厂质保及相关服务			
服务期间	2026年4月26日至2028年4月25日			

一般响应要求	24小时现场响应
应急响应要求	4小时现场响应
技术支持方式（线上/线下）	大部分为线下/小部分可以线上完成
服务频率	按照技术要求执行
其它要求	<p>设备维修要求由原厂指派工程师携带原厂备件上门更换</p> <p>原厂 Advantage Ultra+7*24小时响应升级</p> <p>优先获得供应链</p> <p>指派专人（工程师）负责沟通和协调</p> <p>年度预防性维护</p> <p>Standby现场响应</p> <p>包含技术人员人工和差旅</p> <p>支持系统硬件故障的检查及判断</p> <p>支持系统相关设备的例检</p> <p>原厂系统的整体备件保证及备件更换及维护</p> <p>24小时响应并提供热线电话</p> <p>紧急故障：4小时现场</p> <p>一般故障：24小时现场</p> <p>序列号及相关现场情况请联络杨老师：010-62770927</p>
<b>资质要求</b>	
原厂服务；如非原厂服务，需提供原厂服务授权函-清华大学苏世民书院	